Von der Hochschule zertifizierter
Sachverständiger für den
vorbeugenden Brandschutz

DEBRIV
Deutscher Braunkohlen-
Industrie-Verein e.V.

25.05.2020
[redacted]

GUTACHTERLICHE-BRANDSCHUTZTECHNISCHE-STELLUNGNAHME

Nr.: TGB/HA/12/00/20

zum

Brandschutzplan

Tagebau Hambach.

Betreiber:

RWE Power AG
Tagebau Hambach

Am Tagebau
52382 Niederzier

[redacted]

Bezug:

- **Brandschutzplan Tagebau Hambach (Stand 01.05.2020)**
- **Gutachterliche Brandschutztechnische Stellungnahme -TGB/08/01/17-**

[redacted]

Diese „Gutachterliche- Brandschutztechnische- Stellungnahme“ besteht aus 4 Seiten.

[redacted]
E- Mail: [redacted]

Die Gutachterliche-Brandschutztechnische-Stellungnahme-Nr.: TGB/HA/12/00/20 ist nicht übertragbar und gilt nur für den hier beurteilten Tagebau Hambach. Sie darf nicht auf andere Betriebe bzw. Tagebaue angewandt werden.

Bestandteil dieser Gutachterlichen-Brandschutztechnischen-Stellungnahme sind die im Bezug genannten Dokumente und alle unter dem Kapitel 3 „Grundlagen" genannten Informationen und weiteren Unterlagen.

Allgemeines

Die RWE POWER AG betreibt im Rahmen der Braunkohlegewinnung den Tagebau Hambach, in dem Rohbraunkohle gewonnen wird. Hierzu werden entsprechende Großgeräte (Bagger, Absetzer etc.) und weitere Einrichtungen (Bandanlagen, Verladeeinrichtungen etc.) betrieben. Weiterhin sind im Tagebau entsprechende Tagesanlagen (Verwaltungsgebäude, Kauen, M- und E-Werkstätten, E-Schaltanlagen etc.) vorhanden.
Um den vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz sicherzustellen, wird eine den betrieblichen Gegebenheiten und Verhältnissen entsprechende leistungsfähige betriebliche Feuerwehr vorgehalten.

Aufgabenstellung

Für den Tagebau Hambach, erfolgte die Vorlage eines aktualisierten Brandschutzplan (Stand: 01.05.2020). Der Unterzeichner wurde von der RWE Power AG Sparte Tagebaue, Bergtechnik beauftragt, eine erneute brandschutztechnische Bewertung zum Brandschutzplan Tagebau Hambach, vorzunehmen. Anhand der erhaltenen Unterlagen wurde der Brandschutzplan überprüft und mit einem Prüfvermerk des Unterzeichners versehen.

Grundlagen

Neben den im Bezug genannten Unterlagen wurden insbesondere di[redacted] genannten Unterlagen und Informationen für die Erstellung der „G[redacted] Brandschutztechnischen-Stellungnahme" berücksichtigt.

[redacted]

- Geführte Gespräche mit der betrieblichen Feuerwehr

- geführte Gespräche mit Vertretern der Sparte Tagebaue, Bergtechnik.

- Gutachterliche- Brandschutztechnische Stellungnahme -TGB/HA/03/00/20-

Brandschutztechnische Bewertung

Aufgrund der vom Sachverständigen:

- bei den regelmäßigen Prüfungen im Tagebau Hambach gewonnenen Erkenntnisse sowie
- auf Grundlage der einschlägigen Vorschriften und Regelwerke durchgeführten Prüfung des vorgelegten Brandschutzplanes für den Tagebau Hambach (Stand: 01.05.2020)

teile ich Ihnen mit, dass der vorbeugende/abwehrende Brandschutz im Tagebau Hambach ausreichend sichergestellt ist, wenn die nachfolgend unter Punkt A aufgeführten einschränkenden Aspekte beachtet bzw. erfüllt werden.

[redacted]

A) Einschränkende Aspekte

Pkt. A1:
Der einschränkende Aspekt gemäß der „Gutachterlichen- Brandschutztechnischen- Stellungnahme -TGB/HA/03/00/20 zum Konzept für den vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz im Tagebau Hambach ist weiterhin zu beachten

B) Ergänzende Empfehlungen und Hinweise:

Die nachfolgend unter Buchstabe B aufgeführten ergänzenden Empfehlungen und Hinweise sind Bestandteil dieser „Gutachterlichen-Brandschutztechnischen-Stell[redacted] schränken jedoch die obige Bewertung nicht ein.

Pkt. B1 Brandmeldeanlage

[redacted]

Die Brandmeldeanlage sollte zwecks einer einheitlichen und zügigen Einsatzbearbeitung auf die „Zentrale Feuerwehrleitstelle“ (ZFL) der RWE- Power aufgeschaltet werden.

Pkt. B2 Paralleleinsätze

Bei Einsätzen außerhalb des eigentlichen Tagebaus (Grube), z. B. im Tagebauvorfeld oder der Hambachbahn, sollte aufgrund der großen Entfernungen organisatorisch sichergestellt werden das die Einsatzbereitschaft für den Tagebau möglichst schnell, z.B. durch Hinzuziehung zusätzlicher Kräfte (Wachbesetzung), sichergestellt wird.

Bergheim, den 25.05.2020

Technische Akademie Südwest e.V. an der HS / TU Kaiserslautern TAS

[redacted]

Original:

- RWE Power AG, Sparte Tagebaue, [redacted] 3 Ausfertigungen
- DEBRIV SfB, [redacted]
- P2 Brandschutz GmbH, ö.b.u.v. SfB [redacted]

BERG - ABTEILUNG BERGBAU UND ENERGIE IN NORDRHEIN
SACHVERSTÄNDIGER FÜR BRANDSCHUTZ IM BR
IM BEZIRK DES LANDES NRW

[redacted]

Diese „Gutachterliche- Brandschutztechnische- Stellungnahme“ besteht aus 4 Seiten.

[redacted]